



Egenkontroll brandskydd på KTH

Skola	Institution	Avdelning

Centra	Address	Byggnad	Våningsplan

Brandskyddsansvarig

Förnamn	Efternamn	
Funktion	Tel	E-post

Datum för egenkontroll

Datum	Ev sign brandskyddsansvarig



Checklista generell egenkontroll brandskydd

Kontrollpunkt	Kontroll	Ja	Nej	Notering	Felanmälan	Åtgärdat
Dörr i brandcell	1. Hel och tät					
	2. Stängs och sluter tätt					
	3. Fritt från material som hindrar stängning av dörr					
	4. Dörrstängare fungerar					
	5. Dörrtillhållare löser ut vid aktivering					
Utrymningsväg/ trapphus	6. Dörr lätt öppningsbar utan nyckel					
	7. Fri från hinder (in och utsida) och brännbart material					
	8. Vägledande markering fungerar					
	9. Vägledande markering är tydlig					
Släckutrustning	10. Utrustning på anvisad plats					
	11. Släckutrustning fri från hinder					
	12. Plomberingen intakt					
	13. Manometer på grönt					
	14. Fri från synliga skador					
	15. Giltigt årligt kontrollmärke					

	16. Finns brandfilt i labb					
Brandlarmknapp	17. Glaset helt					
	18. Fri från synliga skador					
Brandrisker	19. Lysrör lyser med fast sken					
	20. Husfasad fri från brännbart material					
	21. Fritt från öppna containrar/kärl inom 6 m från byggnad					
	22. Skarvsladdar hela och ej överbelastande					
	23. Timer i funktion och drift					
	24. Fritt från trasiga eluttag eller brytare					
	25. Fritt framför elcentral					
	26. Förvaras gasflaskor i avsett utrymme					
	27. Förvaras brandfarlig vara i avsett utrymme					
	28. Gasflaskor förankrade					
Skyltning	29. Utrymningsplan, synlig, på avsedd plats och redovisar verkliga förhållanden					
	30. Finns skyltning för:					
	a. Brandfarlig vara					
	b. Släckutrustning					
Övrigt	31. Finns varselväst för utrymningsledare					
	32. Finns varselväst för brandskyddsansvarig					

Noteringar

Kontrollpunkt	Notering
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	

18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	

27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	